



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, 196601; Тел.: 466-49-68; Факс: 466-24-69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-23-124
о назначении административного наказания

«14» августа 2017 г.
11 часов 30 минут

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
ул. Леонтьевская, д. 26, кабинет 6

Я, государственный инспектор Пушкинского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Коваль Ксения Игоревна, рассмотрел протокол об административном правонарушении №2-23-124, составленный 11 августа 2017 года, по признакам административных правонарушений, предусмотренных ч.1. статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица:

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

- 1) Фамилия, имя отчество: Дорофеев Александр Юрьевич
- 2) Дата и место рождения: 23.04.1965, г. Ленинград
- 3) Адрес места регистрации: СПб, г. Ломоносов, ул. Краснофлотская, д.35а, кв.10
- 4) Место работы, учебы: ГБОУ №93 Пушкинского района
- 5) Занимаемая должность, заработная плата: инженер, 20.000 р.
- 6) Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серия 4010№ 010059 выдан 26.05.2010г. ТП №63 отдела УФМС России по СПб и ЛО в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
- 7) Семейное положение: вдовец
- 8) Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: не привлекалась

Материалами установлено, что: 24 апреля 2017г. с 09 час. 35 мин. по 11 час. 35 мин. при проведении совместной с прокуратурой Пушкинского района проверки помещений ГБОУ №93 Пушкинского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Школьная, д.19, лит.А, инженер Дорофеев А.Ю., являясь ответственным должностным лицом за соблюдение требований пожарной безопасности, на основании приказа №48-адм от 01.09.2016г. допустил нарушение требований пожарной безопасности - Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), а именно:

- 1) запоры на дверях эвакуационных выходов (эвакуационный выход из столовой и с первого этажа около 1-ых классов) не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации -- п.35 ППР в РФ;
- 2) допущено размещение на путях эвакуационных выходов (из столовой и с первого этажа около 1-ых классов) различных материалов (заставлены бутылками, столами с посудой) -- п.36 (б);

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, 3.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

и принимая во внимание: статью 4.2 КоАП РФ - обстоятельства смягчающие административную ответственность (ранее к административной ответственности не привлекалась)

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Дорофеева Александра Юрьевича

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 2-23-124, составленным 11 августа 2017 года, государственным инспектором Пушкинского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Коваль К.И. за нарушение требований пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г №390), признать виновным в совершении административного правонарушения в соответствии с ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде:

предупреждения

2. Объявить, что настоящее постановление может быть обжаловано главному (заместителю главного) государственному инспектору Пушкинского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору (Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Лесонтьевская, д. 26, 196601), главному (заместителю главного) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, 190000), либо в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга (ул. Школьная, д.2, корпус 2, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196607)



в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.


В случае отсутствия жалобы (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу с «25» августа 2017 года.

Подпись лица вынесшего постановление:

Копию постановления получил:

« _____ » 2017 г.



О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление 2-23-124 от «14» августа 2017 г. исполнено

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФКУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения « _____ » 20 ____ года

в _____ Иск. № _____